Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka, 12 czerwca 2026 r.
Znak sprawy: NK.903.1.94.2026

Komunikat dotyczący jakości wody pochodzącej z wodociągu Jordanów Centrum dla odbiorców ul. Hajdówka (nr 133, 135, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147A, 148, 160, 175, 179) z dnia 12 czerwca 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje odbiorców wody, że w badaniach jakości wody pobranej w dniu 9 czerwca 2026 r. z wodociągu Jordanów Centrum, stwierdzono:

- ponadnormatywną wartością parametru mętność – wynik 100 NTU,
- nieprawidłowy zapach,
- ponadnormatywną wartość dla parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w (22±2) °C po (68±4) h w 1 ml wody – wynik 400 jtk,

(zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta)

Do czasu uzyskania pożądanej wartości woda użyta do spożycia powinna być uprzednio przegotowana.
Woda może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej oraz do celów gospodarczych.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



dr inż. Janina Gołuszka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Suchej Beskidzkiej
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej
ul. M. Konopnickiej 7
34-200 Sucha Beskidzka
centrala tel.: (+33) 874 22 34
https://bip.malopolska.pl/pssesuchabesk
https://www.gov.pl/web/psse-sucha-beskidzka
e-mail: psse.suchabeskidzka@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-19810-99186-TRGFU-20
adres skrytki ePUAP: /pssesucha/skrytka/
NIP 5521233494 Regon 000665722