

Jordanów, 13.02.2025 r.

Postępowanie numer: **WJ/ZO/2/2025**

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa i montaż systemu do monitorowania sieci wodociągowej i inteligentnego zarządzania siecią wodociągową, wdrożenie systemu do monitorowania sieci wodociągowej i inteligentnego zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem do systemu do monitorowania sieci wodociągowej.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający – spółka pod firmą Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Nad Skawą 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705169, odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące w treści Zapytania Ofertowego złożone w Postępowaniu w dniu 12.02.2025r.

1. Pytanie dot. § 8 ust. 6 Umowy. Prosimy o wyjaśnienie jakiej wartości udzielana jest dotacja, o której mowa w § 5 ust. 6 umowy, w celu oszacowania ewentualnego ryzyka po stronie Wykonawcy.

Ad 1. Wykonawca odpowiada do wartości zamówienia, w ramach tego postępowania nie do całego projektu.

2. Pytanie dot. § 12 ust. 9 Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że za sporządzenie backupu danych nie jest odpowiedzialny Wykonawca.

Ad 2. Wykonawca dostarczając system musi skonfigurować system do automatycznego zapisywania na serwerze Zamawiającego. Za działanie serwera odpowiada Zamawiający.

3. Pytanie dot. § 5 ust. 4 Umowy oraz § 13 ust. 6 pkt b) Umowy. Prosimy o wyjaśnienie jakiej licencji wymaga Zamawiający ponieważ postanowienia § 5 ust. 4 Umowy oraz § 13 ust. 6 pkt b) Umowy, pozostają ze sobą w sprzeczności. Nie jest jasne w świetle powyższego, czy Zamawiający wymaga licencji dożywotniej czy na czas określony.

Ad 3. Zamawiający wymaga licencji dożywotniej, na korzystanie z utworu, jakim jest aplikacja komputerowa, a okresie gwarancji tj. 60 miesięcy wymaga od Wykonawcy wsparcia i aktualizacji. Po okresie gwarancji Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca na wspólnie określonych warunkach. Zamawiający zmieni zapis z §13 ust. 6 pkt b) Umowy.

4. Pytanie dot. § 13 ust. 9-11 Umowy. Postanowienia § 13 ust. 9-11 są nieprecyzyjne. Prosimy o wyjaśnienie, czy pojęcie aktualizacji dotyczy aktualizacji oprogramowania oraz czy jest ono rozumiane jako zapewnienie standardowych update'ów oprogramowania, jeśli takie będą wykonywanych przez producenta oprogramowania.

Ad 4. Tak, to jest zapewnienie standardowych aktualizacji jakie będą wykonywane przez producenta oprogramowania.

5. Pytanie dot. § 13 ust. 18 Umowy. Wnioskujemy o wykreślenie z § 13 Umowy ust. 18. Wykonywanie praw zależnych to w świetle ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo do modyfikowania utworu i korzystania z tak zmodyfikowanego utworu. W ramach Przedmiotu umowy utworem będzie oprogramowanie. Żaden z producentów oprogramowania nie zezwoli na wykonywanie praw zależnych, chyba że będzie to oprogramowanie dedykowane co nie występuje w niniejszym postępowaniu. Nie będzie zatem możliwe pozyskanie dla tego postępowania licencji z takimi warunkami jak zostało to określone w § 13 ust. 18 Umowy.

Ad 5. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

6. Pytanie dot. § 16 Umowy. Wnioskujemy o wykreślenie § 16 z Umowy. Wiedza w zakresie utrzymania, modyfikacja i rozwój oprogramowania, systemu objętego przedmiotem umowy to wiedza pozyskana i na bieżąco rozwijana przez wiele lat stanowiąca know-how producenta a w pewnym zakresie również partnerów biznesowych producenta odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymanie oprogramowania. Nie jest zatem możliwe aby w ramach umowy, przedmiotem której jest udzielana licencja, możliwy był transfer wiedzy w zakresie opisanym w § 16. Umowy. Tego typu postanowienia są charakterystyczne dla systemów dedykowanych wdrażanych u klientów a nie dla umów o charakterze licencyjnym.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wprowadzając ten zapis wymaga od Wykonawcy odpowiedniego przeszkolenia personelu Zamawiającego aby był zdolny do samodzielnej zmiany ustawień spowodowanej np. wymianą przepływowomierza, dostawcy Internetu itp. nie ingerując w strukturę programu.

7. Pytanie dotyczy § 2 Karty Gwarancyjnej. Wnioskujemy o wykreślenie z § 2 Karty Gwarancyjnej postanowień dotyczących kary umownej. Kara umowna jest już przewidziana w par. 8 Umowy za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad co oznacza, że będzie to kara dublowana za to samo zdarzenie.

Ad 7. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

**8. Pytanie dotyczy SWZ Rozdział X, ust. 4. w związku z SWZ Rozdział IV, ust. 1 , lit. f).
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przedłożenia wykazu
zrealizowanych dostaw, a jedynie dokumentów potwierdzających realizację dostaw.**

Ad. 8 Zamawiający wymaga przedłożenie dokumentów potwierdzających realizację tego typu usługi.

Pytania do treści załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Projektowane Postanowienia umowy. 1. Dot. § 2 ust.3 Zamawiający zastrzega możliwość przerwania realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia awarii na terenie obiektu, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zapis nie precyzuje warunków wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy w zakresie rodzaju, przyczyn oraz zakresu awarii. Zamawiający nie przewiduje w umowie płatności częściowych, a taki zapis może skutkować brakiem zapłaty za wykonaną przez Wykonawcę pracę do czasu wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu, sprecyzowanie warunków rozliczenia prac wykonanych do czasu wstrzymania realizacji lub obwarowanie zapisu możliwością dochodzenia przez Wykonawcę kary umownej określonej w par. 8 ust. 1 pkt 2) lit.a. (rozwiązanie umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie).

Ad 1. Zamawiający wprowadzając taki zapis ma na myśli przerwy spowodowane działaniami siły wyższej, które mogłyby uniemożliwić wykonanie prac Wykonawcy w tym czasie. Zamawiający nie przewiduje możliwości płatności częściowych. Kary umowne dla Zamawiającego są określone w §8 ust. 2 Umowy.

Pytania do treści załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Projektowane Postanowienia umowy. 2. Dot. § 8 ust.1 Wnosimy o zmianę powyższego zapisu w zakresie wysokości kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy oraz w usunięciu wad do 0,05% wartości umowy. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie następującej zmiany do pkt.1) lit. a i b: „1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu.

3. Dot. § 11 ust.1pkt.2) lit. f f) potrzeba wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu prac w oczekiwaniu na dokonanie zmian w przepisach prawa, w sytuacji, gdy toczą się prace nad nowelizacją przepisów Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu z uwagi na brak sprecyzowanego rodzaju przepisów prawa oraz ram czasowych dokonania zmian.

Umowę realizuje się na podstawie przepisów obowiązujących na dzień jej zawarcia a proces nowelizacji nie uprawnia do jej zmiany lub ograniczenia zakresu prac.

Ad 3. Zamawiający wykreśli powyższy zapis z projektu umowy.

Pytania do treści załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Projektowane Postanowienia umowy. 4. Dot. § 12. Uprzejmie informujemy, iż zapisy niniejszego paragrafu obejmują zakres obowiązków wykonawcy nieobjęty przedmiotem zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę montaż i wdrożenie systemów a nie prace serwisowe oraz pomoc techniczną. Powyższy zakres zwykle jest objęty umową serwisową lub umową opieki technicznej systemu, którą Zamawiający i Wykonawca podpisują po wdrożeniu systemu na konkretny okres. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający po wdrożeniu systemów objętych zamówieniem podpisze z Wykonawcą umowę opieki technicznej w zakresie określonym w § 12. Jeśli tak prosimy o określenie okresu na jaki taka umowa będzie podpisana. W przeciwnym przypadku prosimy o potwierdzenie, że koszt opieki technicznej powdrożeniowej ma być wliczony w ramach oferty oraz sprecyzowanie w jakim okresie Zamawiający wymaga świadczenia usług określonych w § 12.

Ad 4. W koszcie oferty ma być wliczona aktualizacja i wsparcie w okresie 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź na pytania, w których dokonano zmiany postanowień Umowy i OPZ należy traktować jako zmianę treści OPZ i zmianę Umowy.

Prezes Zarządu Spółki

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.